Silea S.p.A.

Fornitura delle pompe di alimento denominate CB-410A e CB-410B del generatore di vapore delle linee L1 e L3 del termovalorizzatore di Silea Spa, sito in Valmadrera (LC).

Informazioni sulla gara	
ID	225
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	42122000-0
Protocollo:	20163
CIG:	8924025266
Tipo di fornitura:	Beni
Atto di riferimento:	delibera del CDA del 30.09.2021
RUP:	Massimo Sgarzi
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Silea S.p.A.
Centro di costo:	Ufficio Gare Appalti
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Gare Appalti
Aggiudicatario:	KSB Italia S.p.A.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	336.896,00 €
Data di aggiudicazione:	26 gennaio 2022

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	620.360,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	620.000,00 €
Oneri:	360,00 €
Importo contributo ANAC:	70,00 €
Garanzia fideiussoria:	12.407,20 €

Criteri punteggio documentazione economica	
Nome criterio/sub-criterio	**Punteggio massimo attribuibile**
valutazione offerta economica	
valutazione offerta economica	30.00
Totale criterio	30.00
Totale	**30.00**

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	08 ottobre 2021 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	03 novembre 2021 10:00:00
Data scadenza:	09 novembre 2021 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Domanda di partecipazione
PASSOE
Documento identità firmatario
Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Certificazioni ISO per eventuale riduzione cauzione
Visura Camerale
Eventuali documenti integrativi

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Assolvimento imposta di bollo
Eventuali documenti integrativi

Documentazione gara
Disciplinare di gara
ALL. A - Bando GUUE
ALL B - Capitolato speciale di appalto
ALL C - Schema di contratto
ALL. 1 - Domanda di partecipazione
ALL. 2 - DGUE
ALL. 3 - Schema di offerta economica

Chiarimenti	
Domanda	**Risposta**
Chiediamo i seguenti chiarimenti: 1. Nell'articolo 5 oggetto del capitolato speciale di appalto per la fornitura delle pompe di alimento, si indica tra le attività da svolgere anche quella di installazione. Si chiede se questa attività debba essere svolta dal vincitore oppure se la posa e le attività di approntamento dell'impianto siano a carico di Silea. 2.Si indica che la sostituzione delle pompe di alimento può essere decisa arbitrariamente da Silea se svolgerla in una o più fermate. Si chiede se la consegna dei 2 gruppi completi e della pompa senza motore verrà comunque eseguita in un'unica soluzione o ci sarà la necessità di valutarla su due fermate successive nell'arco di un anno solare. 3. Sulla base dell'attuale stato dell'arte tecnico per le pompe alimento richieste, al fine di garantire una maggiore robustezza funzionale delle pompe poste in esercizio a 50Hz, si richiede la possibilità di aumentare la portata minima richiesta dai 15 m³/h definiti sul capitolato, ad un valore di maggiore sicurezza posto a 20 m³/h.	1. Si conferma che l'attività di installazione, la posa e le attività di approntamento dell'impianto sono a carico di Silea. Rimangono a carico del fornitore la verifica dell'allineamento e la messa in servizio della pompa. Con riferimento all'art. 5 citato, la frase "Sono altresì inclusi la fornitura ed installazione di n. 2 nuovi filtri in aspirazione alle pompe alimento": trattasi di un refuso legato all'installazione del solo filtro in aspirazione. In analogia a quanto sopra anche l'installazione del filtro NON è inclusa. 2. Come indicato nell'art.15 del capitolato Silea Spa si riserva di comunicare al fornitore se la fornitura avverrà in unica o più fermate successive, con congruo preavviso in base alla tempistica minima di preavviso indicata dal fornitore stesso nell'offerta di gara. Potenzialmente si potrebbe dover fornire prima N°1 gruppo completo e poi, l'anno successivo, N°1 gruppo completo con il gruppo ad albero nudo (ma è solo un'ipotesi). 3. Non si comprende a che portata si fa riferimento, in particolare se alla portata in mandata alle caldaie oppure alla portata totale della pompa comprensiva di ricircolo. La portata minima considerata coincide con il minimo tecnico della linea più piccola (ovvero corrisponde al 70% della massima portata di vapore della linea 1, che corrisponde inoltre anche con uno dei punti di lavoro della turbina a vapore). Se la pompa ha la necessità di una minima portata più alta dovrà essere gestita opportunamente con il ricircolo.
Domanda	**Risposta**
SI CHIEDE DI CHIARIRE SE LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE PER ACQUEDOTTI SIANO RITENUTE ANALOGHE E SUFFICIENTI A COPRIRE IL REQUISITO RICHIESTO DI PARTECIPAZIONE.	La risposta è negativa, la fornitura di elettropompe per acquedotti non è ritenuta analoga ai requisiti richiesti.
Domanda	**Risposta**
Nell'art. 15.2 del disciplinare di gara scrivete che "il DGUE deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, anche dell'eventuale socio di maggioranza del concorrente...". Si chiede conferma che il DGUE debba essere presentato anche per il socio di maggioranza (nel nostro caso persona giuridica con sede all'estero).	Si precisa che nel caso in cui il socio di maggioranza sia esso persona giuridica con sede all'estero, non è obbligatorio la presentazione del DGUE.

Criteri punteggio documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	**Punteggio massimo attribuibile**
Certificazioni ISO	
Certificazioni Iso	5.00
Totale criterio	5.00
Estensione della garanzia	
Estensione della garanzia	25.00
Totale criterio	25.00
Parametri Tecnici	
Parametri Tecnici	40.00
Totale criterio	40.00
Totale	**70.00**

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Relazione tecnica
Eventuali documenti integrativi