















LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Coordinate: 45,8371 N; 9,3570 E	m.s.l.m: 234 m	Zona Sismica: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4	ag max: 0.052
NORMATIVA E CARICHI AGENTI		Vita Nominale: ☐ ≤ 10 anni ☒ ≥ 50 anni ☐ ≥ 100 anni	
Metodi di Calcolo: Stati Limite - D.M. 17 Gennaio 2018		Classe d'Uso: ☐ I ☒ II ☐ III ☐ IV	
Sovraccarichi Rivestimenti q = 0,15 kN/mq Carico manutenzione: q = 0,50 kN/mq Q = 1,00 kN		Coefficiente d'Uso: ☐ 0,7 ☒ 1 ☐ 1,5 ☐ 2	
		Vento: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 p_{max}: 0,44 kN/mq	Neve: ☒ I-A ☐ I-M ☐ II ☐ III q_{sk}: 1,53 kN/mq

MATERIALI

CALCESTRUZZO -	**ACCIAIO da CARPENTERIA**	Classe di Resistenza	S275JR
	VITI e BULLONI	Classe di Resistenza	8.8
	SALDATURE	Classe	I
ACCIAIO per C.A. -			

PRESCRIZIONI

Tolleranze fori: $Ø_{foro}$ maggiorato di 1 mm rispetto a $Ø_{bullone}$



- VERIFICARE IN CANTIERE LA CORRISPONDENZA DELLE DIMENSIONI DELLE CARPENTERIE ALLE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI;
- I DISEGNI COSTRUTTIVI DELLA CARPENTERIA METALLICA DEVONO SEMPRE ESSERE VALIDATI DAL PROGETTISTA STRUTTURALE
- FAR SEMPRE RIFERIMENTO AI DISEGNI COSTRUTTIVI DELLA CARPENTERIA METALLICA
- VERIFICARE PRIMA DELLE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE LO STATO DI CONSISTENZA DEL CALCESTRUZZO DELLA PLATEA ESISTENTE

PORFIDIA INGEGNERIA SRL
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA
VIA DEL RIOLO 13 - 24123 BERGAMO (BG)
TEL 035 09 32 800 - FAX 035 09 32 800
WWW.PORFIDIAINGEGNERIA.IT - INFO@PORFIDIAINGEGNERIA.IT

SOLUZIONE SISMA
"Progettiamo Il Futuro, Proteggiamo l'Esistente"

COMMITTENTE	COMMITTENTE SILEA S.P.A. VIA VASSENA 6 - VALMADRERA (LC)
PROGETTISTA	PROGETTO CAPANNONE STOCCAGGIO MATERIALI
DIRETTORE LAVORI	TAVOLA SCHEMA STRUTTURE
	INDIRIZZO VIA VASSENA 6 - VALMADRERA (LC)
IMPRESA	CODICE COMM. 2023'07 · DATA 12/12/24 · AGGIORNAMENTI A 18/02/25, B, C, D · SCALA 1:5 · TAVOLA 6

A TERMINI DI LEGGE IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA 'PORFIDIA INGEGNERIA SRL' E NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O TRASMESSO A TERZI SENZA PRECISA AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA